

Influences externes Désignation des locaux		A : Environnement						B : Utilisation				Indices de protection (corps solides et liquides)	Indices de protection chocs mécaniques
		Température	Présence d'eau	Corps Solides	Corrosion	Chocs	Vibrations	Compétences des personnes	Résistance du corps humain	Contacts des personnes avec la PE	Matières traitées ou entreposées		
		AA	AD	AE	AF	AG	AH	BA	BB	BC	BE	IP	IK
Buanderies		4	4	1	1	1,2	1	1	3	3	1	24	07
Caves - Celliers		4	2	1	1	1,2	1	1	2	3	1	21	02-07
Chambres		4	1	1	1	1	1	1	1	1,2,3	1	20	02
Cours		4	4,5	1	1,2	1	1	1	3	3	1	24	02-07
Cuisines		4	2	1	1	1	1	1	2	3	1	24	02-07
Greniers		4	1	1	1	1	1	1	1	3	2	20	02
Jardins		4	4,5	1	1,2	1	1	1	3	3	1	24	02-07
Lieux d'aisance		4	2	1	3	1	1	1	2	3	1	20	02
Locaux à poubelles		4	3	1	1	1	1	1	2	3	1	25	02-07
Lingerie		4	2	1	1	1	1	1	1	3	1	21	02
Salle d'eau :	- Volume 0	4	7	1	1	1	1	1	4	3	1	27	02
	- Volume 1	4	7	1	1	1	1	1	4	3	1	27	02
	- Volume 2	4	3	1	1	1	1	1	4	3	1	23	02
	- autres	4	2	1	1	1	1	1	2	3	1	20	02
Salle de séjour		4	1	1	1	1	1	1	1	1,2,3	1	21	02
Séchoirs		4	2	1	1	1	1	1	2	1,2,3	1	21	02
Sous-sols		4	2	1	1	1	1	1	2	3	1	21	02-07
Toilettes		4	2	1	1	1	1	1	2	3	1	21	02